



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 305/2011 EU rendelet alapján (Építési Termékek Szabályozása, CPR)



- Termék megnevezése, egyedi azonosítója:**
VBIP-G4
- Típus, termékcsalád, sorozat vagy bármely más, azonosításra szolgáló elem (art.11(4))**
VBIP-G4 IP/LTE Cat.1 Kommunikátor
- Az építési termék felhasználási területe, a harmonizált technikai specifikációnak megfelelően, a gyártó szándéka szerint:**
Riasztási és hibainformációk átvitelére szolgáló berendezés, épületekben és azok körül telepített érzékelő és riasztórendszerek részeként.
- A gyártó neve és címe (art.11(5))**
VILLBAU Biztonságtechnika Kft.
1182 Budapest, Üllői út 611.
Tel: +36 1 2975125, Fax: +36 1 2942928
- Hivatalos képviselő, a 12(2) cikkelyben felsoroltak szerinti jogkörrel, amennyiben van**
nem releváns
- Az építési termék tulajdonságainak állandóságnak minőségbiztosítási rendszere**
System 2, (Annex V, point 1.2 of EU Directive No. 305/2011/EU issued on 9.3.2011)
- A teljesítmény nyilatkozat alapjául szolgáló harmonizált szabványokat érintő dokumentumok:**
Trezor Test S.r.o., Certification Body Number: 3025, Na Vrsku 67, 250 67 Klecany, a Cseh Akkreditációs Intézet által 559/2017 számon akkreditált laboratórium által, az EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50136-2:2013, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012, EN 50131-6:2008, EN 50130-5 ed.2 alapján TT-302/2018 szám alatt kibocsátott megfelelőségi tanúsítvány szolgál jelen teljesítmény nyilatkozat alapjául.
- Deklarált teljesítmény**

Jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Átviteli idő	DP4, SP5 < 10 s	EN 50136-1:2012 EN 50136-2:2013 EN 50130-5 ed.2 EN 54-21:2006
Maximális átviteli idő	M4 < 30 s	
Jelentési idő	T5 < 90 s	
Működés megbízhatósága	A4 > 99.8%	
Helyettesítési biztonság	NPD / S2	
Információ-biztonság	NPD / I0	
Hőállóság	Environmental Class II	
Vibrációtűrés	Environmental Class II	
Páraállóság	Environmental Class II	

- Az 1 és 2 pontokban azonosított termék teljesítménye teljességgel megfelel a 8 pontban szereplőknek, Jelen teljesítmény nyilatkozatot a 4 pontban szereplő gyártó kizárólagos felelősséggel állította ki**

Budapest, 14. 08. 2021

VILLBAU Kft. 1.
BIZTONSÁGTECHNIKA
1182. Bp., Üllői út 611.
Adósz.: 13194693-2-43

Kiss Péter
General Manager