NB-CPR 305/2011 EU
Nr. 1415
A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–110–(C-3/2022)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

ENICOM vagyon- és tűzvédelmi kommunikátor

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az alábbi felhasználási területtel rendelkezik

Tűzbiztonság

és amelyet

Villbau Biztonságtechnika Kft.
1182 Budapest, Üllői út 611.

gyártó a

Villbau Biztonságtechnika Kft.
1182 Budapest, Üllői út 611.

*üzem*ében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 54-21:2006 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először *2022.09.14-én* került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 2.
Szentendre, 2023.09.19.

P.H.

Pataki Erika
tanúsítási irodavezető

NB-CPR 305/2011 EU
Nr. 1415
A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–110–(C-3/2022)

Melléklet

ENICOM vagyon- és tűzvédelmi kommunikátor

Típus:	**ENICOM**
Tápfeszültség:	10...28 VDC
Nyugalmi áramfelvétel:	150 mA
Maximális áramfelvétel:	1000 mA
Bemenet/kimenet:	4 / 2
Kimenet típus / terhelhetőség:	nyitott kollektor / max. 50 mA, relés / max 1 A (opció)
Beépített modem:	ENICOM S2x/F2R / ENICOM S4x/F4R / ENICOM SNx
Antenna:	SMA
USB csatlakozás:	USB 2.0 CDC/MSD
Esemény buffer:	256 eseményig, időbélyeggel
Működési hőmérséklet:	0...50°C,
Relatív páratartalom:	rH 60%
Méret (SZ×H×M)	135×95×25 mm
Tömeg:	140 g

Lényeges jellemzők	**Vizsgálati határértékek**	**EN 54-21 szabvány vonatkozó szakaszai**
Átviteli teljesítőképesség	D4 = 10 s M4 = 20 s T5 = 90 s	4., 5.
Működési megbízhatóság	A4 = 99,8%	4., 5., 7., 8., 9.
A működési megbízhatóság tartóssága: hőállóság	megfelel	10.4.
A működési megbízhatóság tartóssága: rezgésállóság	megfelel	10.6., 10.7., 10.11.
A működési megbízhatóság tartóssága: villamos stabilitás	megfelel	10.8., 10.9.
A működési megbízhatóság tartóssága: nedvességállóság	megfelel	10.5., 10.10.

Kiadás2.
Szentendre, 2023.09.19.